



Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Høring på naboorientering vedr. byggeri på Metrovej 13

Amager Vest Lokaludvalg er glade for at vi får mulighed for at knytte ikke uvæsentlige kommentarer til nabohøringen vedr. dispensation til midlertidige idrætsinstallationer i Ørestad.

Det er især forholdene omkring omklædning i det forelagte materiale, der set med vores øjne kan give problemer med at leve op til det behov, som Ørestad IF vil forvente at få behov for.

Der er set med vores øjne ikke taget det nødvendige hensyn til en kønsopdelt omklædning for både ungdom og voksne og i forbindelse med kampe på anlægget omklædningsmuligheder for dommere af begge køn.

Derudover vil vi gerne gøre opmærksom på tilgængeligheden: På tegningerne nævnes der handicptoilet i pavillonerne, og det er fint, men på intet tidspunkt nævnes der adgangen hertil. Det må fastholdes, at der skal være niveau fri adgang til pavillonerne, og at adgangsdøren er mindst 90cm bred ind i pavillonerne. Derudover skal handicptoilet have en indvendig venderadius på 150cm fra yderkanten af toiletsæde og vask. Døren til handicptoilet skal desuden vende udad. Vi henviser til Dansk Handicap Forbunds huskelister under BR18.

Amager Vest Lokaludvalg glæder sig til at følge projektet fremadrettet og vil afslutningsvis støtte op om en dispensation med de nævnte bemærkninger.

Venlig hilsen
Amager Vest Lokaludvalg

4. oktober 2023

Sagsnummer
2023-0376630

Dokumentnummer
2023-0376630-2

Sekretariatet for Amager Vest
Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
2300 København S

EAN-nummer
5798009800442